

M Ě S T S K Ý Ú Ř A D V E L K É P A V L O V I C E

stavební úřad

Nám. 9. května 700/40

691 06 Velké Pavlovice

SPIS. ZN.: výst.2515/2019- Pl
Č.J.: MuVP-0237/2020
VYŘIZUJE: Ing. Lucie Fridrichová
TEL.: 519 365 348
E-MAIL: fridrichova@velke-pavlovice.cz
DATUM: 21.1.2020

OZNÁMENÍ

ZAHÁJENÍ ÚZEMNÍHO ŘÍZENÍ

**Obec Bořetice, IČO 283037, Bořetice č.p. 39, 691 08 Bořetice,
kterou zastupuje AQUA CENTRUM Břeclav, s.r.o., IČO 60710063, Kapusty č.p. 291/27, 690 06
Břeclav**

(dále jen "žadatel") dne 17.9.2019 podal a dne 9.1.2020 doplnil žádost o vydání územního rozhodnutí o umístění stavby:

Bořetice - infrastruktura, Záhumenice - Příhon

na pozemcích parc. č. 133/1, 133/141, 136/3, 136/5, 1491/3, 1598/58, 1598/96, 1598/106, 1598/107, 1598/108, 1598/138, 1598/140, 1598/141, 1598/154, 1598/155, 1618/18, 1627/1, 1627/3, 1630/5, 1630/16, 1630/40, 1630/46, 1630/47, 1630/49, 1636/6, 1636/26, 1636/27, 1636/28, 1636/29, 1636/30, 2485, 2495/1, 2495/11, 2495/12, 2951/13 v katastrálním území Bořetice u Hustopečí. Uvedeným dnem bylo zahájeno územní řízení.

Stavba obsahuje:

- Projektová dokumentace řeší výstavbu technické a dopravní infrastruktury v lokalitě budoucí zástavby rodinných domů v lokalitě Záhumenice - Příhon v k. ú. Bořetice. Jsou navrženy příjezdové komunikace, které budou vedeny jako místní komunikace. Současně s komunikací a chodníky jsou navrženy ostatní sítě TI, které si vyžádal investor pro zajištění přísunu energií a médií pro budoucí zástavbu RD v dané lokalitě. Jedná se o vodovodní řad, plynovodní řad, kanalizační řad - splaškový a dešťový, kabelové vedení rozvodů NN, kabelové vedení rozvodů VO včetně svítidel. Součástí PD je také vybudování přípojek jednotlivých sítí TI. Součástí PD je také uložení chrániček pod komunikaci pro protažení patřičných přípojek a centrálních rozvodů sítí TI.
- SO 01 - Komunikace a chodníky: Veškeré komunikace jsou navrženy s povrchem z asfaltu silničního, parkovací stání je navrženo ze zámkové dlažby tl. 80mm, chodníky jsou ze zámkové dlažby tl. 80 a 60 mm s vloženými varovnými a signálními pásy, které budou také součástí přejezdů přes chodníky a především součástí míst pro přecházení, které jsou navrženy 3 - MPP1, MPP2 a MPP3. Předmětná dokumentace řeší umístění komunikací, chodníků a parkovacích stání do pozemků. Podrobné řešení vjezdů, přejezdů přes chodník, a především míst pro přecházení včetně osvětlení bude řešeno v dalším stupni PD.
- Komunikace místní - Větev Z1: š. 5500 mm, dl. 362,10 m - dvoupruhová, obousměrná, chodníky - jednostranné - šířka 1500mm, parkovací stání - podélné, jednostranné - šířky 2000mm, celkový počet stání - 24 - délka stání 6750mm
- Komunikace obslužná - Větev OZ1: š. 3000 mm, dl. 306,30 m - jednopruhá, jednosměrná, chodníky - nejsou obsaženy, parkovací stání - není obsaženo. Komunikace je navržena pouze z důvodu uložení navržené kanalizace splaškové z důvodu provádění nutné údržby.
- SO 02 - Kanalizace splašková: Potrubí je z materiálu PP MASTER SN 12, DN 250 plnostěnné a je v lomových bodech osazeno prefabrikovanými betonovými šachtami s LT poklopy.

- Větev BZ1: PP MASTER DN 250, SN 12 délka 223,80 m. Jedná se o splaškovou kanalizaci, která bude napojena na nově navrhovanou stoku splaškové kanalizace s označením STOKA B, PP DN 300 a to do vložené šachty Š B 15a. Tuto novou kanalizační síť zpracovává společnost VK CAD Vysoké Mýto v rámci vypracování a návrhu kanalizační sítě splaškových vod a ČOV v obci Bořetice. Ukončení splaškové kanalizace Větev BZ1, která je navržena v rámci předložené PD, je řešeno koncovou šachtou v komunikaci na konci daného řadu. Potrubí bude ukládáno na pískové lože tl. 100 mm z písku fr. 0-4 mm. Pod tímto ložem bude provedeno oddrenážování základové spáry rýhy drenážním potrubím PVC FLEXI DN 65 s obsypem z kameniva těženého fr 8-16 mm v tl. 100 mm. Čerpání bude prováděno po jednotlivých pracovních krocích dle dispozic stavbyvedoucího. Potrubí bude posléze obsypáno kamenivem těženým fr. 0-4 mm maximálně 300 mm nad korunu potrubí PP MASTER SN 12, DN 250. Zbylá část rýhy bude zasypána kamenivem těženým fr. 0-4 mm dle vzorových příčných řezů v situaci na umístění potrubí. Na trase kanalizace jsou v lomových bodech osazeny šachty. Jedná se o prefabrikované šachty, které budou osazeny na podkladní lože z betonu C 12/15 tl. 100 mm. Jednotlivé dílce budou na sebe ukládány s těsněním. Poklopy jsou navrženy se zatížením D 400 - 40t, jsou typu BEGU bez odvětrání. Součástí jsou také domovní přípojky, které jsou napojeny do vložených odboček v hlavním řadu. Ukládání odboček do rýhy je řešeno jako hlavní řad jen bez drenážního potrubí. Potrubí přípojek je také PP MASTER, DN 150. Potrubí přípojek bude uloženo do lože tl. 100 mm a obsypáno taktéž kamenivem těženým fr. 0-4 mm po celé výšce výkopu. Délky jednotlivých přípojek jsou voleny s ohledem na umístění jejich napojení, a to vždy za obrubníky komunikace, respektive chodníku. Odtok z této kanalizace není doposud zajištěn z důvodu právě probíhajících projekčních prací na vybudování ČOV a splaškové kanalizace v obci, proto veškeré budoucí budované rodinné domy nebudou prozatím připojeny na tento řad, ale budou mít svou vlastní jímku na vyvážení situovanou tak, aby po zprovoznění, respektive vybudování ČOV a kanalizace splaškové, bylo možno RD napojit na přípojky splaškové kanalizace. V případě, že bude vybudována ČOV a splašková kanalizace v obci dříve, než dojde k vybudování daného záměru, budou na tyto přípojky napojeny budoucí RD ihned bez nutnosti zřízení jímek na vyvážení splaškových vod.
- SO 02 - Kanalizace dešťová: Potrubí je z materiálu PP MASTER SN 12, DN 300 plnostěnné a je v lomových bodech osazeno prefabrikovanými betonovými šachtami s LT poklopy.
- Větev BD1: PP MASTER DN 300, SN 12 334,80 m. Jedná se o dešťovou kanalizaci, která bude napojena výtokovým objektem na stávající recipient na parcele č.: 2951/13. Ukončení této kanalizace je řešeno koncovou šachtou v komunikaci. Potrubí bude ukládáno na pískové lože tl. 100 mm z písku fr. 0-4 mm. Pod tímto ložem bude provedeno oddrenážování základové spáry rýhy drenážním potrubím PVC FLEXI DN 65 s obsypem z kameniva těženého fr 8- 16mm v tl. 100mm. Čerpání bude prováděno po jednotlivých pracovních krocích dle dispozic stavbyvedoucího. Potrubí bude posléze obsypáno kamenivem těženým fr. 0- 4 mm maximálně 300mm nad korunu potrubí PP MASTER SN 12, DN 300. Zbylá část rýhy bude zasypána kamenivem těženým fr. 0-4mm dle vzorových příčných řezů v situaci na umístění potrubí. Na trase kanalizace jsou v lomových bodech osazeny šachty. Jedná se o prefabrikované šachty, které budou osazeny na podkladní lože z betonu C 12/15 tl. 100 mm. Jednotlivé dílce budou na sebe ukládány s těsněním. Poklopy jsou navrženy se zatížením D 400 - 40t, jsou typu BEGU s odvětráním. Součástí jsou také přípojky pro uliční dešťové vpusti, které budou odvádět srážkové vody pouze z komunikací a chodníků. Na kanalizaci jsou umístěny také přípojky pro jednotlivé RD. Jedná se o přípojky dešťových vod. Do této kanalizace nebudou primárně dešťové vody spadlé na jednotlivé parcely stavebníků a budoucích RD vypouštěny v celém objemu i přes to. Jedná se, v podstatě, pouze o rezervní připojení jako potrubí bezpečnostních přelivů ze vsakovacích jímek nebo jímek retenčních po překročení jejich kapacity pouze v případě nadměrných srážkových úhrnů. Veškeré srážkové vody z budoucích nemovitostí budou vsakovány nebo jímány v retenčních nádržích u jednotlivých RD a budou, v případě jímání, využívány k zálivce travnatých ploch pozemků investora, popřípadě dle rozvahy investora pro potřeby provozu RD jako sekundární zdroje dodávané vody do RD - užitkové vody. Do dešťové stoky budou napojeny primárně jednotlivé uliční vpusti (UV). Napojení jednotlivých UV bude řešeno do vložených odboček v hlavním řadu. Ukládání přípojek UV do rýhy je řešeno jako hlavní řad jen bez drenážního potrubí. Potrubí přípojek je také PP MASTER, DN 150. Potrubí přípojek bude uloženo do lože tl. 100 mm a obsypáno taktéž kamenivem těženým fr. 0-4 mm po celé výšce výkopu. Délky jednotlivých přípojek jsou voleny s ohledem na umístění jejich napojení na UV.
- Kanalizace větev D2 bude napojena jako pravobřežní napojení do vodního toku „Járek“ (IDVT 10193828), ČHP 4-17-01-0420-0-00 v řkm cca 0,600 v místech znázorněných v situaci. Stávající tok

není nyní opevněn. V místě napojení bude provedena úprava opevnění dle předložených řezů a situací a to proto, aby vlivem působení erozních vlivů protékající vody v korytě toku a především vytékající dešťové vody z dané lokality nově budované infrastruktury tímto výustním objektem nedošlo k porušení stability koryta. Jedná se o opevnění z LK jako rovinaniny a dlažby do betonu včetně nezbytného obetonování vyústění potrubí daného řadu do vodního toku v rozsahu patrném z grafické přílohy PD. Niveleta koryta nebude měněna. Úprava nivelety dna v místě nově navrženého opevnění bude provedena do zaměřené, respektive stávající nivelety dna, jelikož se jedná o tok neupravený. To znamená, že v daném místě nebude provedeno žádné odtěžení dnových nánosů, ale dojde pouze k úpravě profilu koryta do navrženého, a tudíž stávajícího stavu. Na takto upravené dno bude navazovat opevnění břehů koryta ve sklonu 1:1,5, kde tento sklon odpovídá stávajícímu sklonu břehových hran koryta v daném místě - stávající sklon se pohybuje vlivem zbytnělých drnových porostů převyšujících na břehových hranách v rozmezí od sklonu 1:1,3 do 1:1,5. Tedy, veškerá navržená úprava koryta je osazena do nivelety stávajícího dna koryta včetně šířkového uspořádání lichoběžníkového tvaru koryta daného toku s úpravou sklonu břehových hran do navrženého a v podstatě stávajícího sklonu, který je 1:1,5.

- SO 04 - Vodovod: Potrubí je z materiálu PE100-D110-SDR 11 a je osazeno podzemními a jedním nadzemním hydrantem. Přesná poloha bude určena až v dalším stupni PD - DSP.
- Vodovodní řady jsou:
- Řad BV1 PE100-D110-SDR11 484,65 m
- Řad BV1-0 PE100-D110-SDR11 87,00 m
- Navržené potrubí vodovodního řadu je z materiálu PE100-D110-SDR11. Napojení je provedeno na stávající řad PVC DN 110 v komunikaci na parcele č.: 1598/141, kde bude napojeno nové vedení pomocí vloženého T kusu a sekčního šoupěte. Na tomto novém vedení budou osazeny 2 podzemní a 1 nadzemní hydrant.
- Jedná se o vybudování nového vodovodního řadu PE100-D110-SDR11. Přes stávající komunikaci bude potrubí uloženo v chrániče PVC KG DN 200, SN 8. Dále je potrubí uloženo v travnatém pásu, respektive pod chodníkem, případně pod komunikaci - přechodové uzly. Současně bude vybudován nový propojovací řad BV1- O, který bude zokružovávat stávající řady a také nově navržený BV1. Napojení nového řadu zokružovávajícího stávající potrubí vodovodních řadů bude napojen na hlavní silnici na parcele č.: 133/1 na stávající řad PVC DN 110 výřezem potrubí a vložením T kusu a sekčního šoupěte, řad bude pokračovat pod silnicí 11/421, kde tento řad bude uložen ve stávající chrániče PVC DN 160, která byla pod komunikaci uložena v rámci provádění prací na průtahu obcí bez zásahu do konstrukce vozovky, dále bude tento řad pokračovat mimo průjezdný profil místní komunikace až k napojení nové větve komunikace na parcele č.: 1598/106, kde se bude napojovat na nový vodovodní řad BV1, kterým bude celá lokalita zpruhována - viz situace.
- Potrubí bude ukládáno do rýhy na lože z kameniva těženého fr. 0-4mm tl. 100mm, které bude uloženo na drenážní vrstvě. Oddrenážování základové spáry rýhy bude provedeno drenážním potrubím PVC FLEXI DN 65 s obsypem z kameniva těženého fr 8-16mm v tl. 100mm. Čerpání bude prováděno po jednotlivých pracovních krocích dle dispozic stavbyvedoucího. Potrubí bude posléze obsypáno kamenivem těženým fr. 0-4mm maximálně 300mm nad korunu potrubí. Zbytek rýhy bude dosypán kamenivem těženým fr. 0-4mm a horní líc bude upraven dle vzorových příčných řezů. Při napojení nebo změně směru potrubí budou v náporových bodech zřízeny opěrné bloky potrubí z betonu třídy C 12/15. Po provedení kompletní montáže potrubí se provede tlaková zkouška potrubí a následná desinfekce, kde budou po tomto kroku odebrány vzorky na rozbor kvality vody akreditovanou laboratoří.
- Součástí stavby je také vybudování vodovodních přípojek k budoucím RD. Jedná se o provedení navrtání a osazení navrtávacího pasu se zemní soupravou a LT poklopem. Potrubí přípojky je PE100-D32-SDR11 a je po celé délce až po vodoměrnou šachtu uloženo v chrániče KOPOFLEX DN 75. Ukončení přípojky je řešeno vsazením vodoměrné šachty kruhové o průměru 1200 mm a výšce 1500 mm s vloženým komínkem o průměru 600 mm osazeným uzavíratelným poklopem LT. V šachtě budou osazena stupadla. Celá VŠ bude založena na betonové desce v otevřené stavební jámě. Zásyp rýhy a obsyp potrubí je totožný s hlavním řadem, kde budou vynechány drenážní vrstvy. Podrobné řešení vodovodního potrubí včetně vodovodních přípojek je patrné z grafické přílohy PD.
- V místech napojení nových řadů budou osazeny tvarovky - sekční šoupata, kde rozpis tvarovek bude přesně popsán v dalším stupni PD - DSP.

- SO 05 - Plynovod: Stávající plynovod stl LPE 63 uložen na parcele č.: 1598/140, kde bude nový plynovodní řad napojen, a to novou větví PV1 z potrubí PE100-D63-SDR11 o celkové délce 482,10m. Nový plynovod bude napojen na stávající plynovod přes balonovací pas HAKU - místo napojení označeno na výkrese. Na stávajícím plynovodu bude navazovat nový stl plynovod PE 63x5,8 mm, PE 100, SDR 11. Nový stl plynovod LPE 63 bude veden po dotčených pozemcích k jednotlivým RD. Plynovod stl LPE 63 bude veden v souběhu s ostatními vedeními podél vozovky před novými domy. Plynovod PE 63 bude veden v souběhu v souladu s ČSN 736005 cca 12m od přední zdi domů. V souběhu budou umístěny jednotlivá vedení sítí TI. Nad plynovodem bude uložen signalizační vodič o průřezu 2,5 mm² a výstražná žlutá folie. Signalizační vodič bude začínat v místě napojení u T-kusu dn63/63/63a bude končit u odvodu. Potrubí bude ukládáno do otevřeného výkopu šířky 0,8m stanovené ve výkrese uložení potrubí. Plynovod musí být uložen do pískového lože tl. 10 cm s obsypem stejného materiálu 20 cm nad potrubím, kde bude položena výstražná folie žluté barvy dle ČSN 73 6006. V místech armatur, lomů a na konci potrubí budou zabudovány orientační sloupky - dle TPG 700 24 - označování plynovodů a přípojek.
- Délka plynovodu: dn 63x5,8mm, PE 100, SDR 11: 482,10 m. Počet odběrných míst: 25 RD
- Připojení rodinných domků na nový stl plynovod dn63 bude provedeno pomocí navrtávacího T-kusu 63/32. Přípojky plynu budou z plastových trubek Robust Pipe dn32x3 PE100, SDR11. Jednotlivé přípojky plynu budou ukončeny hlavním uzávěrem plynu KK25 v železobetonové skříni Drokos P02 na hranici pozemku rodinných domků. Pro připojení rodinných domků na protější straně vozovky od plynovodu budou přípojky plynu vedeny pod komunikací vedeny v ochranné trubce LPE dn63 s přesahem 0,3m. Každý konec chráničky bude utěsněn gumovou manžetou DN63 firmy DISA. Plynovod uvnitř chráničky bude vystředěn pomocí objímek MF Mikro, h=8mm. Potrubí bude ukládáno do otevřeného výkopu šířky 0,8m stanovené ve výkrese uložení potrubí. Plynovod musí být uložen do pískového lože tl. 10 cm s obsypem stejného materiálu 20 cm nad potrubím, kde bude položena výstražná folie žluté barvy dle ČSN 73 6006.
- SO 06 - Rozvody NN: Projektované kabelové vedení NN bude uloženo na nově vzniklých parcelách v nové zástavbě. Nové objekty je nutné napojit na rozvodnou soustavu NN 400/230V, 50Hz. Nová síť NN bude napojena z nápojného bodu na stávajícím sloupu NNA/N u trafostanice. Viz situace.
- Přívod NN: u stávajícího sloupu NN/VN u trafostanice dle situace bude zřízena pojistková skříň RIS v pilíři. Tato pojistková skříň bude napojena z venkovního nadzemního vedení kabelem AYKY 4x120. V pojistkové skříni budou 3 pojistkové sady (pro každou stranu ulice jedna+ přívod). Zemní kabelové vedení AYKY 3x150 +70 od pilíře RIS bude v celé trase uloženo v plastových chráničkách 75/61. Kabel bude ukončen v přípojkové skříni na hranici pozemku objektu. Majitel objektu se napojí na pojistkový spodek v přípojkové skříni. Trasa zemního kabelového vedení je dána jeho polohou, nejmenší dovolenou vodorovnou vzdáleností od souběžných sítí, nejmenší svislou vzdáleností mezi křížujícími se sítěmi. Zemní kabelové vedení NN bude průběžně připojeno na přípojkové skříně a bude uloženo v terénu podél obrubníku a v přidružených prostorách místních komunikací.
- SO 07 - Veřejné osvětlení: projektované kabelové vedení veřejného osvětlení bude uloženo na nově vzniklých parcelách v nové zástavbě. Nově vzniklý chodník a komunikace je nutné osvětlit novým veřejným osvětlením, které bude napájeno z nápojného bodu u sloupu VO ze stávajících rozvodů VO - viz situace. Podél chodníku budou postaveny sadové stožáry se svítidly s LED technologií. Zemní kabelové vedení veřejného osvětlení bude v celé trase uloženo v plastových chráničkách 75/61.
- Přeložka vedení VN: v PD je poznamenána také přeložka nadzemního vedení VN. Tato přeložka bude vyprojektována a také provedena samostatně a to společností RGV respektive EON. Na tuto přeložku bude samostatně zpracována PD, kterou zajistí investor stavby. Tato přeložka není předmětem předložené PD.

Stavební úřad Městského úřadu ve Velkých Pavlovicích, jako stavební úřad příslušný podle § 13 odst. 1 písm. e) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon"), oznamuje podle § 87 odst. 1 stavebního zákona zahájení územního řízení, ve kterém upouští od ústního jednání. Dotčené orgány mohou uplatnit závazná stanoviska, účastníci řízení své námítky a veřejnost připomínky do

15 dnů od doručení tohoto oznámení.

K později uplatněným závazným stanoviskům, námitkám a připomínkám nebude přihlédnuto. Účastníci řízení mohou nahlížet do podkladů rozhodnutí (stavební úřad Městského úřadu ve Velkých Pavlovicích, úřední dny Po a St 7.30 - 17.00).

Osoby s vlastnickými nebo jinými věcnými právy k sousedním pozemkům:

parc. č. 1630/19, 1630/20, 1630/28, 1630/31, 1630/33, 1630/35, 1630/38, 1630/45, 1630/48, 1638/14, 1638/15, 1638/16 v katastrálním území Bořetice u Hustopečí

Poučení:

Účastníci jsou oprávněni navrhopvat důkazy a činit jiné návrhy po celou dobu řízení až do vydání rozhodnutí. Účastníci mají právo vyjádřit v řízení své stanovisko. Účastníci se mohou před vydáním rozhodnutí vyjádřit k podkladům rozhodnutí, popřípadě navrhnout jejich doplnění.

K závazným stanoviskům a námitkám k věci, o kterých bylo rozhodnuto při vydání územně plánovací dokumentace, se nepřihlíží. K námitkám, které překračují rozsah a nesplňují požadavky § 89 odst. 4 stavebního zákona, se nepřihlíží. Účastník řízení ve svých námitkách uvede skutečnosti, které zakládají jeho postavení jako účastníka řízení, a důvody podání námitek.

Obec může uplatnit námitky k ochraně zájmů obce a zájmů občanů obce. Vlastník pozemku nebo stavby, na kterých má být požadovaný záměr uskutečněn, není-li sám žadatelem, nebo ten, kdo má jiné věcné právo k tomuto pozemku nebo stavbě, nebo osoba, jejíž vlastnické nebo jiné věcné právo k sousedním stavbám anebo sousedním pozemkům nebo stavbám na nich může být územním rozhodnutím přímo dotčeno, může uplatňovat námitky proti projednávanému záměru v rozsahu, jakým je její právo přímo dotčeno. Osoba, která je účastníkem řízení podle zvláštního právního předpisu, může uplatňovat námitky pouze v rozsahu, v jakém je projednávaným záměrem dotčen veřejný zájem, jehož ochranou se podle zvláštního právního předpisu zabývá.

Nechá-li se některý z účastníků zastupovat, předloží jeho zástupce písemnou plnou moc.

Roman Pláteník
oprávněná úřední osoba

Toto oznámení musí být vyvěšeno po dobu 15 dnů.

ÚŘEDNÍ DESKA MěÚ

Vyvěšeno dne: **21.01.2020**

Sejmuto dne:

ELEKTRONICKÁ DESKA MěÚ

Vyvěšeno dne: **21.01.2020**

Sejmuto dne:

Razítko, podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmутí oznámení.

Obdrží:

účastníci (doručeno veřejnou vyhláškou)

1. Obec Bořetice, IDDS: jttbmr2
sídlo: Bořetice č.p. 39, 691 08 Bořetice u Hustopečí
2. AQUA CENTRUM Břeclav, s.r.o., IDDS: x36tmz9
sídlo: Kapusty č.p. 291/27, 690 06 Břeclav 6
3. Pavel Kuchyňka, Bořetice č.p. 535, 691 08 Bořetice u Hustopečí
4. František Hrabal, Starohorská č.p. 822/10, 691 06 Velké Pavlovice

5. MVDr. Václav Hrabal, Hybešova č.p. 806/18, 693 01 Hustopeče u Brna
6. František Kadlec, Bořetice č.p. 227, 691 08 Bořetice u Hustopečí
7. Stanislav Frolich, Bořetice č.p. 260, 691 08 Bořetice u Hustopečí
8. Zdeněk Kalus, K Hluku č.p. 153/4, 664 31 Lelekovice
9. Michal Bureš, Bořetice č.p. 336, 691 08 Bořetice u Hustopečí
10. Josef Babáček, Bořetice č.p. 214, 691 08 Bořetice u Hustopečí
11. Petra Natálie Kuchyňková, Bořetice č.p. 488, 691 08 Bořetice u Hustopečí
12. Taťána Svatoňová, Bořetice č.p. 404, 691 08 Bořetice u Hustopečí
13. Zdeněk Kalus, K Hluku č.p. 153/4, 664 31 Lelekovice
14. Pavel Šťavík, Bořetice č.p. 394, 691 08 Bořetice u Hustopečí
15. Lenka Kuchyňková, Bořetice č.p. 535, 691 08 Bořetice u Hustopečí
16. Jana Secká, Bořetice č.p. 516, 691 08 Bořetice u Hustopečí
17. Václav Michna, Bořetice č.p. 278, 691 08 Bořetice u Hustopečí
18. Ludmila Michnová, Bořetice č.p. 278, 691 08 Bořetice u Hustopečí
19. Radek Černý, Bořetice č.p. 261, 691 08 Bořetice u Hustopečí
20. Renata Černá, Bořetice č.p. 261, 691 08 Bořetice u Hustopečí
21. Božena Komárková, Bořetice č.p. 242, 691 08 Bořetice u Hustopečí
22. Josef Komárek, Bořetice č.p. 242, 691 08 Bořetice u Hustopečí
23. Jiří Benda, Bořetice č.p. 248, 691 08 Bořetice u Hustopečí
24. Silvie Bendová, Bořetice č.p. 248, 691 08 Bořetice u Hustopečí
25. Josef Benda, Bořetice č.p. 248, 691 08 Bořetice u Hustopečí
26. Michal Kadlec, IDDS: dnfj4tt
trvalý pobyt: Bořetice č.p. 238, 691 08 Bořetice u Hustopečí
27. Anežka Kadlecová, Bořetice č.p. 238, 691 08 Bořetice u Hustopečí
28. Josef Petrásek, Bořetice č.p. 442, 691 08 Bořetice u Hustopečí
29. Jitka Petrásková, Bořetice č.p. 504, 691 08 Bořetice u Hustopečí
30. Marie Šťavíková, Bořetice č.p. 394, 691 08 Bořetice u Hustopečí
31. Anna Hlavňovská, Bořetice č.p. 393, 691 08 Bořetice u Hustopečí
32. Božena Valová, Bořetice č.p. 386, 691 08 Bořetice u Hustopečí
33. Jarmila Janošková, Bořetice č.p. 385, 691 08 Bořetice u Hustopečí
34. Eliška Otáhalová, Bořetice č.p. 388, 691 08 Bořetice u Hustopečí
35. Stanislav Chrástek, Bořetice č.p. 380, 691 08 Bořetice u Hustopečí
36. Josef Pekařík, Bořetice č.p. 382, 691 08 Bořetice u Hustopečí
37. Libor Sadílek, Bořetice č.p. 520, 691 08 Bořetice u Hustopečí
38. E.ON Distribuce, a.s., IDDS: nf5dxbu
sídlo: F. A. Gerstnera č.p. 2151/6, 370 01 České Budějovice 1
39. Vodovody a kanalizace Břeclav, a.s., IDDS: gnugxza
sídlo: Čechova č.p. 1300/23, 690 02 Břeclav 2
40. Česká telekomunikační infrastruktura a.s., IDDS: qa7425t
sídlo: Olšanská č.p. 2681/6, 130 00 Praha 3-Žižkov
41. Povodí Moravy, s.p., IDDS: m49t8gw
sídlo: Dřevařská č.p. 932/11, Veveří, 602 00 Brno 2
42. Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje, IDDS: k3nk8e7
sídlo: Žerotínovo náměstí č.p. 449/3, Veveří, 602 00 Brno 2

dotčené správní úřady

43. Městský úřad Hustopeče, Odbor životního prostředí, IDDS: z34bt3y
sídlo: Dukelské nám. č.p. 2/2, 693 01 Hustopeče u Brna
44. Městský úřad Hustopeče, Odbor územního plánování, IDDS: z34bt3y
sídlo: Dukelské nám. č.p. 2/2, 693 01 Hustopeče u Brna
45. Krajské ředitelství policie Jihomoravského kraje, Dopravní inspektorát Břeclav, IDDS: jydaí6g
sídlo: Kounicova č.p. 687/24, Veveří, 602 00 Brno 2
46. Krajská hygienická stanice Jihomoravského kraje se sídlem v Brně, Pracoviště Břeclav, IDDS: jaaai36
sídlo: Sovadinova č.p. 450/12, 690 02 Břeclav 2
47. Hasičský záchranný sbor Jihomoravského kraje, Územní odbor Břeclav, IDDS: ybiaiuv
sídlo: Smetanovo nábřeží 13, 690 02 Břeclav 2