

Naše zn: LS-2104/01M-DiLS
Vyřizuje: Ladislav Šerák
Tel.:
Mobil: 731 025 486
Fax:
E-mail: l.serak@tesb.cz

Datum: 25.6.2014

Dodatečná informace č. 1 k zadávacímu řízení na stavební práce „Rekonstrukce chodníků ve městě Velké Pavlovice“

Zadavateli byly položeny dotazy, na které nyní odpovídá včetně přesných znění dotazů.


1. „Dle TZ a vzorových řezů jsou stávající konstrukční vrstvy chodníků ponechány. Ve VV jsou konstrukční vrstvy k nacenění – ŠD tl.150mm, ŠD tl.230mm, ŠD tl.50mm. Máme naceňovat tyto položky?“
 - a. **Odpověď:** Co se týče skladby resp. konstrukčních vrstev chodníku, vše bude provedeno nově. Je třeba se řídit výkazem výměr.
2. „Dle TZ jsou SDZ ponechány stávající. Ve VV máme nacenit 3 nové značky. Jaké?“
 - a. **Odpověď:** Nacenit d+m 3 ks SDZ. Respektujte výkaz výměr.
3. „Dle TZ se má obnovit VDZ v plastu. Ve VV chybí položky na VDZ. (vodorovné dopravní značení).“
 - a. **Odpověď:** Zadavatel doplňuje výkaz výměr o tuto položku a přikládá v příloze dodatečných informací výkaz výměr, který uchazeč nacení do nabídky místo původního.
4. „Přeložka O2. Prosím o upřesnění položky. Původní kabel bude přeložen nebo bude nakoupen nový? Dle situace vede kabel ve stávajícím chodníku, bude se překládat mimo chodník nebo do středu stáv. chodníku? Bude zapotřebí chránička?“
 - a. **Odpověď:** Kabel O2 je v současnosti veden pod obrubou, je plánované přeložení do středu chodníku. Zadavatel upřesnil tuto položku ve výkaze výměr a uchazeč nacení nový výkaz výměr místo původního.

Závěrem: Vzhledem k výše uvedenému zadavatel posouvá lhůtu pro podání nabídky.

Nová lhůta pro podání nabídky končí: 02. 07. 2014, 15:00 hod.

Příloha: výkaz výměr – Velké Pavlovice doplnění_2014


TENDER eSERVICE BOHEMIA s.r.o.
Na řádku 514/1 tel.: +420 539 085 336
CZ - 690 02 Břeclav info@tesb.cz
IČ: 01941801 www.tesb.cz


Ladislav Šerák
osoba zastupující zadavatele