

Vyjádření **EG.D, a.s.** RCDS Hodonín k problematice častých výpadků elektrické energie

Co se týká krátkodobých výpadků, tak je situace taková, že těmito výpadky jsou v současné době postihnuty obce Brumovice, Kobylí, Vrbice, Bořetice a V. Pavlovice. Tyto poruchy distribučního zařízení jsou nahodilého rázu, v tomto případě souvisejí se vzletem velkého hejna špačků a následném rozhoupání vodičů, čímž došlo k jejich vzájemnému přiblížení a po reakci ochrany k vypnutí distribučního vedení automatickou ochranou, která v řádu milisekund opět vedení připojí k napájení. Výpadky se pohybovaly v rozmezí 0,5s - 60s. v případě, že dojde k opakovanému výpadku je postup takový, že dispečer ponechá vedení ve vypnutém stavu cca 60s a provede následně obnovu dodávky. 60s je doba po kterou dojde ke zklidnění výkyvu vodičů.

Lokalizace místa vzniku poruch je s ohledem na krátké a nepravidelné výpadky složitá. Problémem je, že se tyto úseky mění podle lokalit s místem výsadby a následně sklizně zemědělských plodin (kukuřice, slunečnice), které jsou pro špačky přirozený úkryt.

V této lokalitě bylo, na vytipovaných místech v roce 2022 a 2023 provedeno několik opatření – montáž výstražných koulí, které přinutí hejna ptáků k větší distanční zóně od vedení VN 22kV a při vzletu špačků pak zamezí přiblížení vodičů, přešponování vodičů, výměna konzol a vyrovnání p.b.. Další opatření budeme realizovat dne 8.9.2023 v lokalitě Velkých Pavlovic.

Vážený zákazníku problematice výpadků se intenzivně věnujeme a realizujeme řešení, jak je eliminovat.

Omlouváme se Vám za vzniklé potíže.

S pozdravem/With kind regards,

eg.d
ČLEN SKUPINY E.ON

Radim Osička

Vedoucí regionálního provozu sítě Hodonín
Provoz sítě Hodonín
T +420 51830-5207
M +420 724 053 027
E radim.osicka@egd.cz

EG.D, a.s.
RCDS Hodonín
Husova 1
695 42 Hodonín

egd.cz